



АДМИНИСТРАЦИЯ УВЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ул. Советская, д. 26, п. Увельский, Челябинская область, 457000

Телефон (8-351-66) 3-10-32, факс (8-351-66) 3-19-74, e-mail: uvel_adm@mail.ru

ОГРН 1027401923823, ИНН 7440004200, КПП 744001001

« 04 » июня 2019г. № 1845

на № _____ от « _____ » _____

Главе Увельского
сельского поселения
В.Ю. Гаврюшину

Уважаемый Вадим Юрьевич!

Рассмотрев представленную для согласования «Схему теплоснабжения» (актуализированная схема теплоснабжения) №ТО-48-СТ.190-18 выявлены замечания:

1. Для подключения проектируемой Блочной котельной кв. «Злак» к существующей тепловой сети необходимо строительство коллектора исправить диаметр 159 на 273 протяженностью 60 п.м. (стр.54).
2. На схеме тепловых сетей «Котельная Восточная п.Увельский» нанесены участки тепловых сетей без потребителей.
3. На схеме тепловых сетей «Котельная ЧРУ п.Увельский» отсутствует здание стадиона «Олимпийский» с подводящей теплотрассой.
4. На схеме тепловых сетей «Котельная ЖКХ п.Увельский» исправить вводимые на выводимые из эксплуатации.

Глава
Увельского муниципального района

С.Г. Рослов