

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Общество с ограниченной ответственностью
ООО «Симский Водоканал»

456020 г. Сим ул. Симская, 22, тел. (факс) (35159) 7-80-21, e-mail: simkomhoz@mail.ru
ОГРН 5117401000019, ИНН 7401016138, КПП 740101001
р/с 40702810472240071854 к/с 301018107000000000602 БИК 047501602
Челябинское отделение № 8597 ОАО «Сбербанк России»
ОКПО 91333612 ОКОПФ 65 ОКФС 16
ОКАТО 75209505000 ОКОГУ 49013 ОКВЭД 41.00.1

Исх. № 78 от 24 05 2019 г.

Главе Симского городского поселения
Решетову А.Д.

На Ваш запрос № 496 от 11.04.2019 г. на получение технических условий для технологического присоединения к сетям водоснабжения и водоотведения, и информации о плате за присоединение объектов капитального строительства к сетям водоснабжения и водоотведения, направляю в Ваш адрес технические условия исх. № 6/19 от 24.05.2019 г. на технологическое подключение к сетям водоснабжения и водоотведения объекта капитального строительства в целях устройств мест общественного питания, расположенного в г. Сим, ул. Кирова, 10 «г», площадью 180 кв. м.

Директор ООО «Симский водоканал»

Енбеков С.Н.

исп. Степаненко В.Н.
тел. 78-021, 79-841



Вход. № 2762
30.05.19

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ООО «СИМСКИЙ ВОДОКАНАЛ»
456020 г. СИМ
ул. Симская, д. 22
Исх. № 6/19 от 24.05.2019 г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
**на технологическое подключение к сетям водоснабжения и
водоотведения объекта капитального строительства в целях
устройства мест общественного питания**

1. Исходные данные

- 1.1 Технические условия разработаны на основании запроса администрации Симского городского поселения № 496 от 11.05.2019 г.
- 1.2 Объект подключения – объект капитального строительства в целях устройства мест общественного питания.
- 1.3 Местоположение – г. Сим, ул. Кирова, 10«г».
- 1.4 Использование воды – водоснабжение и водоотведение санитарных приборов для хозяйственно-бытовых нужд.

2. Холодное водоснабжение

- 2.1 Технологическое присоединение объекта от водопроводной сети $\varnothing$ 150 мм из чугунных раструбных труб, проложенной по ул. Кирова невозможно, вследствие аварийного состояния данного трубопровода.
- 2.2 Водоснабжение предусмотреть от водопроводной сети из труб ПНД $\varnothing$ 160 мм, проложенной к Дворцу спорта, с устройством на месте врезки водопроводной камеры. Перед производством работ разработать рабочий проект на прокладку водопровода к объекту капитального строительства. Проект согласовать с главным инженером ООО «Симский водоканал».

3. Водоотведение

- 3.1 Технологическое присоединение на слив бытовой и производственной канализации от вновь строящегося объекта капитального строительства в централизованную хозяйственно-бытовую канализацию без проведения дополнительных изысканий и разработки рабочего проекта на пересечение с действующими коммуникациями, расположенными на данном земельном участке невозможно.
- 3.2 Слив бытовой и производственной канализации предусмотреть в канализационный колодец Кировского коллектора $\varnothing$ 400 мм, расположенного между домами №№ 16, 18 по ул. Кирова, с устройством на выпуске из здания объекта капитального строительства канализационной камеры с жируловителем.


**4. Информация о плате за технологическое присоединение объекта
капитального строительства к сетям водоснабжения и водоотведения**

На основании постановления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 29.11.2018 г. № 77/39, ставки тарифа за протяженность сети при подключении (технологическом присоединении) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения

организаций водопроводно-канализационного хозяйства, осуществляющих регулярную деятельность на территории Челябинской области на 2019 г. составляет:

- на водопроводную сеть - полиэтиленовые трубы диаметром менее 70 мм (включительно) - 3,14 тыс. руб/метр без учета НДС;
- на канализационную сеть - полиэтиленовые трубы диаметром до 100 мм (включительно) – 4,75 тыс. руб/метр.

Главный инженер ООО «Симский водоканал»



В.Н. Степаненко

Получил(а):

Число

подпись

К техническим условиям № 6/19
 для объекта капитального строительства
 в целях устройства мест общественного питания по ул. Кирова

