



Акционерное общество
«Газпром газораспределение Челябинск»
(АО «Газпром газораспределение Челябинск»)

Филиал в г. Кыштыме

ул. Челюскинцев, д. 70, г. Кыштым,
Челябинская область, Российская Федерация, 456870
тел.: +7 (35151) 4-48-30, факс: +7 (35151) 4-48-34
e-mail: sever@gazcom74.ru
ОКПО 71701574, ОГРН 1037403898058, ИНН 7453128989, КПП 741343001

Кому: Управление ЖКХ, строительству и
энергообеспечению Кунашакского муниципального
района

Адрес: 456730 Челябинская область, р-н Кунашакский,
с Кунашак, ул Ленина, дом 103

26.10.2021 г. № 08/МЧ-04/2025-1
На СЕВ-23491/21 от 18.10.2021 г.

Информация о возможности подключения

Информация о возможности подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям газораспределения от «26» октября 2021 г. (по запросу в порядке п. 99 Правил № 1547)

1. Филиал АО «Газпром газораспределение Челябинск» в г. Кыштыме
(наименование газораспределительной организации, предоставившей информацию о возможности подключения)
2. Управление имущественных и земельных отношений администрации Кунашакского муниципального района
(полное наименование заявителя – наименование органа местного самоуправления, уполномоченного органа)
3. Объект капитального строительства жилой дом
(наименование объекта капитального строительства)
проектируемый (реконструируемый) по адресу:
456720 Челябинская область, р-н Кунашакский, п Муслюмово, железнодорожная станция, ул Суворова,
дом 2 кад. номер 74:13:0909001:644
(местонахождение объекта капитального строительства, с указанием кадастрового номера земельного участка)
с максимальным часовым расходом газа 5 куб. метров в час
4. Возможная(-ые) точка(-и) подключения: Диаметр: 110 мм, Материал труб: полиэтиленовый, Способ
прокладки: подземный, Максимальное рабочее давление: 0.003 МПа, Фактическое (расчетное) давление:
0.0018 МПа, Протяженность: 374 м.
(наименование газопроводов, к которым возможно подключить объект капитального строительства,
с указанием расстояния до границ земельного участка)
5. Максимальная предельная нагрузка (часовой расход газа) в точке (-ах) подключения: 5 куб. метров в час¹
(предельная свободная мощность газопроводов)
6. Срок, в течение которого правообладатель земельного участка может обратиться в целях заключения договора о подключении (технологическом присоединении), предусматривающего предоставление ему нагрузки в пределах максимальной нагрузки в возможных точках подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения: 3 месяца².

Главный инженер

О.Н. Кудрявцев

¹ Информация указана по состоянию на «26» октября 2021 г.

² Срок исчисляется с момента предоставления информации о возможности подключения уполномоченному органу власти, обратившемуся с запросом. Обращение о подключении правообладателем земельного участка направляется в порядке, установленном Правилами подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 13.09.2021 N 1547.