

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
на подключение (технологическое присоединение) существующей
и (или) проектируемой сети газораспределения
к сетям газораспределения

(на основании запроса вх. № СЕВ-10207/25 от 01.07.2025 г.
о предоставлении изменений технических условий)
№ СЕВ:ТУС-10/24 от 05.07.2024 г.

1. АО «Газпром газораспределение Челябинск».
(наименование исполнителя (газораспределительной организации), выдавшего технические условия)
2. Муниципальное учреждение «Отдел капитального строительства Кыштымского городского округа».
(полное наименование заявителя - юридического лица)
3. Существующая сеть газораспределения (далее - сеть газораспределения), Проектирование межпоселкового газопровода, предназначенного для газоснабжения поселка Слюдорудник Кыштымского городского округа,
(наименование сети газораспределения по программе газификации; сети газораспределения, подлежащей реконструкции, - указать нужное)
расположенная по адресу: Челябинская область, г Кыштым, п Слюдорудник.
(место нахождения сети газораспределения по программе газификации; место нахождения существующей сети газораспределения, подлежащей реконструкции, - указать нужное)
4. Срок подключения (технологического присоединения) сети газораспределения к сетям газораспределения составляет 36 месяцев (но не позднее окончания срока действия настоящих технических условий).
5. Максимальный объем транспортировки газа по сети газораспределения в точке подключения 2825 куб. метров в час.
6. Давление газа в точке подключения:
максимальное 0.6 МПа;
фактическое (расчетное) 0.58 МПа.
7. Точка подключения
Характеристика сети газораспределения или сети газопотребления основного абонента, в которую планируется врезка сети газораспределения, в точке подключения: диаметр: 219 мм; материал труб: стальной; способ прокладки: подземный; тип защитного покрытия: мастично-битумное; коррозионная агрессивность грунта; источник блуждающих токов: -; наличие электрохимической защиты: имеется; местоположение газопровода: проложенный вдоль территории санатория «Дальняя Дача» в г. Кыштыме; наименование источника газоснабжения: ГРС Кыштым.
(диаметр, материал труб, способ прокладки, тип защитного покрытия, коррозионная агрессивность грунта, источник блуждающих токов, наличие электрохимической защиты)
8. Основные инженерно-технические требования.
Проектная документация на сеть газораспределения должна быть разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативно-технической документацией и должна пройти экспертизу с получением положительного заключения в установленном порядке, если она подлежит экспертизе в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.
Проектная документация на сеть газораспределения должна предусматривать:
 - характеристики проектируемой сети газораспределения (диаметр, давление, материал труб, устройство футляров);
 - требования к установке пунктов редуцирования газа и отключающих устройств, защите от коррозии стальных газопроводов (преобразователь, кабельные линии, анодное заземление) и оснащению средствами автоматизации;

- границы охранных зон газопроводов, пунктов редуцирования газа и установок электрохимической защиты;
- срок эксплуатации газопроводов, технических и технологических устройств на проектируемой сети газораспределения;
- установку знаков обозначения трассы проектируемого газопровода в соответствии с требованиями нормативной документации.


Строительно-монтажные и пусконаладочные работы на сети газораспределения должны быть выполнены организациями, допущенными к выполнению соответствующих видов работ в установленном порядке, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и нормативными документами.

Материалы и оборудование должны иметь паспорта, сертификаты и иную разрешительную документацию в соответствии с нормативными документами.

Способ проведения работ по врезке сети газораспределения к действующей сети газораспределения: врезка без прекращения подачи газа с использованием специального оборудования, обеспечивающего безопасность выполнения работ.

Срок действия настоящих технических условий составляет 3 года.

Исполнитель


(подпись)

Главный инженер - заместитель директора филиала,
Кудрявцев О.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество лица, действующего от имени
газораспределительной организации (исполнителя))