

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области»
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области в городе Троицке»
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 454048, г. Челябинск, ул. Елькина, 73

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
№ РОСС RU.0001.512449
дата внесения сведений в реестр
Аккредитованных лиц 01.09.2015

Почтовый адрес:

457100, Челябинская область, г. Троицк, ул. Разина, д.10

Адреса мест осуществления деятельности:

457040, Челябинская область, г. Южноуральск, ул. Мира, 41 «А»;

457000, Челябинская область, Увельский р-н, пос. Увельский, ул. Энгельса, д. 2

Тел., факс: (8-351-63) 2-08-84 E-mail: tcgsen@mail.ru

Р/с: 40501810565772200002 Отделение г. Челябинск

ИНН 7451216566, КПП 742443003, БИК 047501001

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 2675 от 7 июня 2019 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ЖКХ"

2. Юридический адрес: 457011, Челябинская область, Увельский район, с.Рождественка, ул.Совхозная, 2

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая из разводящей сети

4. Место отбора: ООО "РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ЖКХ", с.Ключи. Кран магазина.

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 03.06.2019 10:30

Ф.И.О., должность: Кремса А.Л., Ген. директор

Условия доставки: доставка заказчиком

Дата и время доставки в ИЛЦ: 03.06.2019 11:00

6. Дополнительные сведения: Акт передачи-приема проб воды от заявителя № 2671-2677 от 03.06.2019
Производственный контроль, договор № Ю-105 от 30.01.2019

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.",

ГН 2.1.5.1315-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования"

8. Код образца (пробы): СГЛВД.ЛБ.19.2675 3

9. НД на методы исследований, подготовку проб:

ГОСТ Р 57164-2016 п. 5 "Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности"

ГОСТ Р 57164-2016 п.5 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности

МУК 4.2.1018-01 п.8.1 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды"

МУК 4.2.1018-01 п.8.2, п.8.3 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды"

ПНД Ф 14.1:2.4.207-04 "КХА вод. МВИ цветности питьевых, природных и сточных вод фотометрическим методом."

ПНД Ф 14.1:2.4.213-05 "Методика выполнения измерений мутности питьевых, природных и сточных вод турбидиметрическим методом по каолину и по формазину"

ПНД Ф 14.1:2.4.50-96 Методика измерений массовой концентрации общего железа в питьевых, поверхностных и сточных водах фотометрическим методом с сульфосалициловой кислотой

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	весы лабораторные ВК-300	000719	30952-06	652/2019 от 11.01.2019	10.01.2020
2	Весы лабораторные электронные ЛВ 120-А	22025095	27251-04	41677/2018 от 25.10.2018	24.10.2019
3	манометр МВТП-160	176343	3255-72	клеймо от 12.04.2019	11.04.2020
4	манометр ЭКМ-1У	200133	4041-74	клеймо от 12.04.2019	11.04.2020
5	термометр ТТЖ-М	80286	12490-12	клеймо от 27.09.2017	26.09.2020

Протокол № 2675 распечатан 07.06.2019

стр. 1 из 2

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
6	Термометр ТЛ-2	17	251-49	клеймо в паспорте от 24.04.2019	23.04.2020
7	термостат ТС-80 М-2	5104	-	аттестат № 46/235-08/18 от 31.08.2018	30.08.2019
8	Фотометр фотоэлектрический КФК-3	9104453	11598-88	50671/2018 от 18.12.2018	17.12.2020

11. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям


12. Место осуществления деятельности: Челябинская область, Увельский район, п. Увельский, ул. Энгельса, д. 2

13. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели по методике / по нормирующему документу	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 03.06.2019 11:30					
Регистрационный номер пробы в журнале 2675					
дата начала испытаний 03.06.2019 11:30 дата выдачи результата 07.06.2019 10:59					
1	Запах при 20°C / Запах	балл	1	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
2	Вкус и привкус / Привкус	балл	1	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
3	Цветность	градус	9,2±3,7	не более 20	ПНД Ф 14.1:2.4.207-04
4	Мутность / Мутность (по формазину)	ЕМФ	менее 1	не более 2,6	ПНД Ф 14.1:2.4.213-05
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 03.06.2019 11:30					
Регистрационный номер пробы в журнале 2675					
дата начала испытаний 03.06.2019 11:30 дата выдачи результата 07.06.2019 10:59					
1	Массовая концентрация железа / Железо (включая хлорное железо) по Fe	мг/дм3	0,16±0,04	не более 0,3	ПНДФ 14.1:2.4.50-96
Мнения и толкования:					
Содержание железа (включая хлорное железо) по Fe соответствует массовой концентрации общего железа (мг/дм3).					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 03.06.2019 11:30					
Регистрационный номер пробы в журнале 2675					
дата начала испытаний 03.06.2019 11:50 дата выдачи результата 04.06.2019 14:15					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	6	не более 50	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п.8.2, п.8.3
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п.8.2, п.8.3

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Иванова Т. В., техник

Заведующий отделом организации лабораторной деятельности, Руководитель ИЛЦ / Зам. Руководителя ИЛЦ



Н.В. Соловьева / О.П. Шамордина

" 10 " 06 2019