

Юридический адрес: 454048, г. Челябинск, ул. Елькина, 73

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
№ РОСС RU.0001.512449
дата внесения сведений в реестр
Аккредитованных лиц 01.09.2015

Почтовый адрес:

457100, Челябинская область, г. Троицк, ул. Разина, д.10
Адреса мест осуществления деятельности:
457040, Челябинская область, г. Южноуральск, ул. Мира, 41 «А»;
457000, Челябинская область, Увельский р-н, пос. Увельский, ул. Энгельса, д. 2
Тел., факс: (8-351-63) 2-08-84 Е-mail: tcgsen@mail.ru
Р/с: 40501810565772200002 Отделение г. Челябинск
ИНН 7451216566, КПП 742443003, БИК 047501001

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 5975 от 24 октября 2019 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ЖКХ"
2. Юридический адрес: 457011, Челябинская область, Увельский район, с.Рождественка, ул.Совхозная, 2
3. Наименование образца (пробы): вода из резервуара
4. Место отбора: ООО "РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ЖКХ", с.Рождественка. Резервуар.
5. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 10.10.2019 11:00
Ф.И.О., должность: Чапаев Д.Н., ген.директор
Условия доставки: доставка заказчиком
Дата и время доставки в ИЛЦ: 10.10.2019 13:00
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб", ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа".
6. Дополнительные сведения: Протокол (акт) отбора № 5975 от 10.10.2019
Производственный контроль, договор № Ю-105 от 30.01.2019
Заявление(заявка) № 900 от 10.10.2019
7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества",
ГН 2.1.5.1315-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования"
8. Код образца (пробы): СГЛВД.ЛБ.СГЛФХ.19.5975 3
9. НД на методы исследований, подготовку проб:
ГОСТ Р 57164-2016 п. 5 "Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности"
ГОСТ Р 57164-2016 п.5 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности
МУК 4.2.1018-01 п.8.1 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды"
МУК 4.2.1018-01 п.8.2, п.8.3 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды"
ПНД Ф 14.1:2.4.139-98 "КХА вод. Методика измерений массовых концентраций кобальта, никеля, меди, цинка, хрома, марганца, железа, серебра, кадмия и свинца в пробах питьевых, природных и сточных вод методом атомно-абсорбционной спектроскопии"
ПНД Ф 14.1:2.4.207-04 "КХА вод. МВИ цветности питьевых, природных и сточных вод фотометрическим методом."
ПНД Ф 14.1:2.4.213-05 "Методика выполнения измерений мутности питьевых, природных и сточных вод турбидиметрическим методом по каолину и по формазину"
ПНДФ 14.1:2.4.50-96 Методика измерений массовой концентрации общего железа в питьевых, поверхностных и сточных водах фотометрическим методом с сульфосалициловой кислотой
10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о проверке, протокола об аттестации	Срок действия
-------	-------------------	-----------------	--------------------	---	---------------

стр. 1 из 3

Протокол № 5975 распечатан 24.10.2019

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	весы лабораторные ВК-300	000719	30952-06	652/2019 от 11.01.2019	10.01.2020
2	Весы лабораторные электронные ЛВ 120-А (22025095)	22025095	27251-04	44006/2019 от 15.10.2019	14.10.2020
3	манометр МВТП-160	176343	3255-72	клеймо от 12.04.2019	11.04.2020
4	манометр ЭКМ-1У	200133	4041-74	клеймо от 12.04.2019	11.04.2020
5	Спектрометр атомно-абсорбционный "КВАНТ-2А" (413)	413	17991-04	50679/2018 от 18.12.2018	17.12.2019
6	термометр ТТЖ-М	80286	12490-12	клеймо от 27.09.2017	26.09.2020
7	Термометр ТЛ-2 (17)	17	251-49	клеймо в паспорте от 24.04.2019	23.04.2020
8	термостат ТС-80 М-2	5104	-	аттестат № 46/217-08/19 от 30.08.2019	29.08.2020
9	Фотометр фотоэлектрический КФК-3 (9501108)	9501108	11598-88	50673/2018 от 18.12.2018	17.12.2020

11. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям


12. Место осуществления деятельности: Челябинская область, Увельский район, п. Увельский, ул. Энгельса, д. 2

13. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели по методике / по нормирующему документу	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 10.10.2019 13:30 Регистрационный номер пробы в журнале 5975 дата начала испытаний 10.10.2019 13:30 дата выдачи результата 16.10.2019 16:51					
1	Запах при 20°C / Запах	балл	2	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
2	Вкус и привкус / Привкус	балл	2	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
3	Цветность	градус	16,7±3,3	не более 20	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04
4	Мутность / Мутность (по формазину)	ЕМФ	2,9±0,6	не более 2,6	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 10.10.2019 13:30 Регистрационный номер пробы в журнале 5975 дата начала испытаний 10.10.2019 13:30 дата выдачи результата 16.10.2019 16:51					
1	Массовая концентрация железа / Железо (включая хлорное железо) по Fe	мг/дм3	0,87±0,13	не более 0,3	ПНДФ 14.1:2:4.50-96
Мнения и толкования: Содержание железа (включая хлорное железо) по Fe соответствует массовой концентрации общего железа (мг/дм3).					
Образец поступил 10.10.2019 13:30 Регистрационный номер пробы в журнале 5975 дата начала испытаний 10.10.2019 13:30 дата выдачи результата 14.10.2019 16:29					
2	Массовая концентрация марганца / Марганец (Mn, суммарно)	мг/дм3	0,075±0,019	не более 0,1	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 10.10.2019 13:30 Регистрационный номер пробы в журнале 5975 дата начала испытаний 10.10.2019 14:00 дата выдачи результата 14.10.2019 10:07					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	3	не более 50	МУК 4.2.1018-01 п.8.1

№№ п/п	Определяемые показатели по методике / по нормирующему документу	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п.8.2, п.8.3
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п.8.2, п.8.3

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Платонова Г. Г., оператор



Заведующий отделом организации
лабораторной деятельности, Руководитель ИЛЦ



Н.В. Соловьева / О.П. Шамордина

" 15 " 10 2019