АДМИНИСТРАЦИЯ УВЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

“ 27 ” июня 2022 г. № 768

п. Увельский Челябинской области

Об источниках наружного противопожарного водоснабжения для целей пожаротушения, расположенных в населенных пунктах и на прилегающей к ним территориях

В соответствии с Федеральными законами от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", Федеральным законом Российской Федерации от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», в целях обеспечения пожарной безопасности на территории Увельского муниципального района Челябинской области, активизации работы по приведению наружного противопожарного водоснабжения в соответствие с нормами и правилами, а также создания в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного противопожарного водоснабжения, администрация Увельского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить порядок содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения в границах Увельского муниципального района Челябинской области, согласно приложению №1.

2. Главам администраций сельских поселений:

2.1.Поддерживать, имеющиеся на территории поселения водоемы, в постоянной готовности к забору воды пожарной техникой для тушения пожаров, согласно приложению №2.

2.2.Два раза в год (весной – с 01 апреля по 01 июня и осенью – с 01 сентября по 01 ноября) проводить совместно с пожарно-спасательной частью №73 Федерального государственного казенного учреждения «7 отряд Федеральной противопожарной службы», (далее ФГКУ «7 отряд ФПС по Челябинской области») комиссионное обследование (проверку) средств наружного противопожарного водоснабжения на территории поселений и в сроки до 20 июня и 20 ноября результаты представлять главе администрации Увельского

муниципального района.

2.3.Принимать своевременные меры по ремонту и восстановлению неисправных источников противопожарного водоснабжения, обеспечить установку на видных местах указателей установленного образца.

2.4.Предоставлять в пожарно-спасательную часть №73 ФГКУ «7 отряд ФПС по Челябинской области», перечни имеющихся источников противопожарного водоснабжения, подлежащих испытанию на водоотдачу.

3.Рекомендовать ФГКУ «7 отряд ФПС по Челябинской области»:

3.1.Заключить соглашения с администрацией Увельского муниципального района о порядке взаимодействия в сфере содержания и эксплуатации источников противопожарного водоснабжения.

3.2.Согласовать планы (инструкции) о порядке учета, проверки и использования источников наружного противопожарного водоснабжения с администрацией Увельского муниципального района и иными организациями, имеющими в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники противопожарного водоснабжения.

4. Администрации Увельского муниципального района:

4.1.Оказывать необходимую методическую и техническую помощь ФГКУ «7 отряд ФПС по Челябинской области».

4.2.Оказывать необходимую методическую помощь руководителям организаций, имеющих в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники наружного противопожарного водоснабжения.

4.3.Обеспечить действенный контроль в вопросах обеспечения объектов, населенных пунктов наружным противопожарным водоснабжением.

5. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Увельского муниципального района и вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела по делам ГО и ЧС администрации Увельского муниципального района Васильева А. А..

Глава района С.Г.Рослов

Приложение №1
к постановлению администрации
Увельского муниципального района
от 27.06.2022 №768

Порядок
содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения в границах Увельского муниципального района Челябинской области

1. Общие положения

1.1. Порядок содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения в границах Увельского муниципального района Челябинской области (далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральными законами от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", Федеральным законом Российской Федерации от 7 декабря 2011г. № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», Сводом правил (СП "Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности" (утвержден приказом МЧС России от 25.03.2009 № 178), СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" (утверждены постановлением Госстроя СССР от 27.07.1984 № 123), ГОСТ Р 53961-2010 «Техника пожарная. Гидранты пожарные подземные. Общие технические требования. Методы испытаний» (утвержден и введен в действие Приказом Росстандарта от 25 ноября 2010г. N 522-ст).

1.2. В Порядке применяются следующие понятия и сокращения:

- источники наружного противопожарного водоснабжения (далее - источники ППВ) - наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами, противопожарные резервуары и водные объекты, используемые для целей пожаротушения;
- пожарный гидрант - устройство для отбора воды из водопроводной сети на цели пожаротушения с помощью пожарной колонки устройство;
- противопожарное водоснабжение - комплекс инженерно-технических сооружений, предназначенных для забора и транспортировки воды, хранения ее запасов и использования для целей пожаротушения;
- пожаротушение - тушение пожаров, заправка пожарных автоцистерн, пожарно-тактические учения и занятия, оперативно-тактическое изучение района выезда, проверка (обследование) работоспособности источников ППВ;
- район выезда - территория, на которой силами ФГКУ «7 отряд ФПС по Челябинской области» или иными организациями, имеющими лицензию на право проведения данного вида работ, осуществляется тушение пожаров.

1.3. Порядок предназначен для использования при определении взаимоотношений между органом местного самоуправления - муниципальным

образованием Увельского района Челябинской области (далее – Увельский муниципальный район), иными предприятиями, учреждениями и организациями независимо от ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы собственности (далее - организации), имеющими в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, и силами ФГКУ «7 отряд ФПС по Челябинской области» и применяется в целях упорядочения содержания и эксплуатации источников ППВ на территории Увельского муниципального района.

2. Содержание и эксплуатация источников ППВ

2.1. Содержание и эксплуатация источников ППВ - комплекс организационно-правовых, финансовых и инженерно-технических мер, предусматривающих:

- эксплуатацию источников ППВ в соответствии с нормативными документами;
- финансирование мероприятий по содержанию и ремонтно-профилактическим работам;
- возможность беспрепятственного доступа к источникам ППВ сил и средств ФГКУ «7 отряд ФПС по Челябинской области» или других организаций, осуществляющих тушение пожаров;
- проверку работоспособности и поддержание в исправном состоянии, позволяющем использовать источники ППВ для целей пожаротушения в любое время года;
- установку соответствующих указателей источников ППВ согласно требованиям нормативных документов по пожарной безопасности;
- наружное освещение указателей в темное время суток для быстрого нахождения источников ППВ (если указатели выполнены не в светоотражающем исполнении);
- очистку мест размещения источников ППВ от мусора, снега и наледи;
- проведение мероприятий по подготовке источников ППВ к эксплуатации в условиях отрицательных температур;
- немедленное уведомление администрации Увельского муниципального района по телефону 8(35166) 3-15-71, единой дежурно-диспетчерской службы администрации Увельского муниципального района по телефону (835166) 2-01-90 и подразделений ФГКУ «7 отряд ФПС по Челябинской области» по телефону (835166) 2-01-75 о невозможности использования источников ППВ из-за отсутствия или недостаточного давления воды в водопроводной сети и других случаях (в том числе и из-за неисправности) невозможности забора воды из источников ППВ;

2.2. Администрация Увельского муниципального района, абоненты, организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, осуществляют комплекс организационно-правовых, финансовых и инженерно-технических мер по их содержанию и эксплуатации.

2.3. Размещение источников ППВ на территории Увельского муниципального района и организаций, их количество, емкость, водоотдача и другие технические характеристики определяются в соответствии с требованиями: Свода правил (СП 8.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной

безопасности", Правил противопожарного режима в Российской Федерации, СН и П 2.04.02-84* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения".

2.4. Указатели источников ППВ выполняются в соответствии с требованиями ГОСТ Р 12.4.026-2001 "Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытания" (утверждены постановлением Госстандарта России от 19.09.2001 № 387-ст). Установка указателей источников ППВ возлагается на администрацию сельских поселений.

2.5. Пожарные гидранты, разрешается использовать только для целей пожаротушения.

3. Учет, проверка и испытание источников ППВ

3.1. Администрация Увельского муниципального района, абоненты, организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, должны в установленном порядке вести их учет.

3.2. В целях учета всех источников ППВ, которые могут быть использованы для целей пожаротушения, администрация Увельского муниципального района организует, а абоненты, организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, не реже одного раза в пять лет проводят инвентаризацию источников ППВ.

3.3. В целях постоянного контроля за наличием и состоянием источников администрация Увельского муниципального района, абоненты, организации, которые их содержат и эксплуатируют, должны осуществлять их обследование (проверку) и испытание.

Наличие и состояние источников ППВ проверяется не менее двух раз в год представителями администрации Увельского муниципального района, абонента, организации, имеющей в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники.

Обследования (проверки) проводятся в весенний и осенний периоды при устойчивых плюсовых температурах воздуха в дневное время.

3.4. Администрация Увельского муниципального района, абоненты, организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, заводят на них учетные карточки, в которых указывают их номер, адрес, дату установки, технические характеристики и все виды произведенных работ по их обслуживанию.

3.5. Пожарно-спасательная часть №73 ФГКУ «7 отряд ФПС по Челябинской области в установленном порядке сообщает в администрацию Увельского муниципального района, в отдел надзорной деятельности Увельского района, управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Челябинской области, абоненту, организации, имеющей в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, обо всех обнаруженных неисправностях и недостатках в организации содержания и эксплуатации источников ППВ, выявленных при их обследовании (проверке), проведении пожарно-тактических учений и занятий, оперативно-тактическом изучении района выезда.

3.6. При обследовании (проверке) пожарных гидрантов устанавливаются следующие неисправности (недостатки):

- Неисправности (недостатки) исключающие забор воды:

1. Отсутствие указателя, либо нечёткие надписи на ней:

1.1. Отсутствие указателя (координатной таблички);

1.2. Не чётко нанесены надписи, цифры на указателе (координатной табличке).

2. Невозможность подъезда:

2.1. Невозможность беспрепятственного подъезда к гидранту;

2.2. Отсутствие подъезда.

3. Невозможность его обнаружения:

3.1. Засыпан грунтом (мусором и т.п.);

3.2. Завален оборудованием, иными предметами (загромождён автотранспортом и т.п.);

3.3. Под слоем льда (снега);

3.4. Заасфальтирован.

4. Невозможность установить пожарную колонку:

4.1. Сдвинут колодец;

4.2. Колодец завален грунтом;

4.3. Колодец заплыл грязью;

4.4. Стояк низко расположен;

4.5. Сбита резьба на стояке;

4.6. Смещён стояк;

4.7. Сужены проушины на верхнем фланце;

4.8. Мешают болты на верхнем фланце.

4. Наличие технических дефектов:

5.1. Заглушен;

5.2. Нет стояка;

5.3. Не закреплён стояк;

5.4. Стояк забит грунтом;

5.5. Трещина в стояке;

5.6. Нет штока;

5.7. Проворачивается (сорван) шток;

5.8. Шток не провернуть;

5.9. Погнут шток;

5.10. Длинный шток;

5.11. Короткий шток;

5.12. Малый квадрат штока;

5.13. Большой квадрат штока;

5.14. Стёрты грани штока;

5.15. Разбит фланец.

6. Отключение от магистрали:

6.1. Отключение от магистрали.

7. Заморожен:

7.1. Заморожен.

- Неисправности (недостатки), не исключающие забор воды:

1. Дефекты:

1.1. Указатель (табличка), не соответствует действительности:

а) номер дома;

б) тип гидранта;

д) координаты;

е) плохо видны надписи;

в) тип сети; ж) цвет таблички;

г) диаметр сети;

1.2. Указатель (табличка) выполнен не по ГОСТу;

1.3. Не закрывается (течёт);

1.4. Низкое давление в сети;

1.5. Отсутствует дренаж колодца;

1.6. Нет комплекта;

1.7. Сдвинуто кольцо колодца;

1.8. Нет крышки колодца;

1.9. Нет крышки стояка гидранта;

1.10. В стояке нет затравки (пробки);

1.11. Течь под верхним фланцем;

1.12. Течь под нижним фланцем;

1.13. Вода в стояке (не работает сливное устройство);

1.14. Вода в колодце (нарушена герметичность колодца от проникновения грунтовых вод).

- Отсутствие утепления колодца, в котором установлен пожарный гидрант, при эксплуатации в условиях пониженных температур.
- Указатель (табличка) пожарного гидранта установлен не на видном месте, и (или) не освещен в темное время суток (либо выполнен не в светоотражающем исполнении).

3.7. Обследование (проверка) пожарных гидрантов должна проводиться при выполнении условий:

- опробование гидрантов с пуском воды разрешается только при плюсовых температурах наружного воздуха;
- при отрицательных температурах от 0 до минус 15 градусов допускается только внешний осмотр гидранта без пуска воды;
- не допускается открытие крышек колодца для внешнего осмотра гидрантов при температурах ниже минус 15 градусов во избежание потерь тепла из колодца.

3.8. При обследовании (проверке) водоемов, используемых для забора воды в целях пожаротушения, устанавливаются следующие неисправности (недостатки):

- отсутствует возможность беспрепятственного подъезда к водоему;
- отсутствие указателя (координатной таблички);
- не чётко нанесены надписи, цифры на указателе (координатной табличке);
- отсутствует площадка перед водоемом для установки пожарных автомобилей для забора воды;
- низкий уровень воды в водоеме (в том числе отсутствует приямок);
- не герметичен (не держит воду);
- отсутствует упорный брус;
- не закреплён упорный брус;
- неисправен (отсутствует) самотёчный колодец;
- наличие проруби при отрицательной температуре воздуха (для открытых водоемов) и приспособлений по их незамерзанию.

3.9. При обследовании (проверке) пирсов с твердым покрытием на водоемах, устанавливаются следующие неисправности (недостатки):

- отсутствие указателя (координатной таблички) пирса;

- не чётко нанесены надписи, цифры на указателе (координатной табличке);
- неисправное состояние несущих конструкций, покрытия (настила), ограждения, упорного бруса и наличие приямка для забора воды;
- невозможность беспрепятственного подъезда к пирсу;
- отсутствие площадки перед пирсом для разворота пожарной техники.

3.10. При проверке других источников ППВ устанавливается наличие подъезда и возможность забора воды из них в любое время года.

3.11. Под испытанием источников ППВ подразумевается проверка их работоспособности путем технического осмотра и пуска воды с последующим сравнением фактического расхода с требуемым по нормам на цели пожаротушения. Испытания должны проводиться в часы максимального водопотребления на хозяйственно-питьевые и производственные нужды.

3.12. Испытание источников ППВ проводится в соответствии с установленными методиками.

4. Ремонт и реконструкция источников ППВ

4.1. Ремонт пожарных гидрантов должен быть произведен в течении месяца с момента обнаружения неисправности.

4.2. Технические характеристики источников ППВ после ремонта и реконструкции должны соответствовать требованиям нормативных документов по пожарной безопасности.

4.3. Временное снятие пожарных гидрантов с водопроводной сети поселения и объектов допускается в исключительном случае при неисправности, устранение которой не может быть осуществлено без демонтажа пожарного гидранта или его элементов, на срок не более суток.

Производство данного вида работ допускается по предварительному уведомлению ФГКУ «7 отряд ФПС по Челябинской области. Ремонт сетей водопровода, где отключено более пяти пожарных гидрантов, должен быть произведен, как правило, в течение суток с момента обнаружения неисправности. При более длительных сроках ремонта администрация Увельского муниципального района, абонент, организация, имеющая в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, принимают меры по обеспечению водоснабжением для целей пожаротушения, о чем должно быть проинформирован ФГКУ «7 отряд ФПС по Челябинской области. Администрация Увельского муниципального района, абонент, организация, имеющая в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, должны уведомлять подразделения ФГКУ «7 отряд ФПС по Челябинской области об обнаруженной неисправности, о случаях ремонта или замены источников ППВ и об окончании ремонта или замены источников ППВ.

4.4. По окончании работ по ремонту источников ППВ силы ФГКУ «7 отряд ФПС по Челябинской области» привлекаются на проверку их состояния.

4.5. Работы, связанные с монтажом, ремонтом и обслуживанием источников ППВ, должны выполняться в порядке, установленном федеральным законодательством (в том числе организацией, имеющей лицензию на данный вид деятельности).

5. Организация взаимодействия

5.1. Вопросы взаимодействия между администрацией Увельского

муниципального района, абонентами, организациями, ФГКУ «7 отряд ФПС по Челябинской области в сфере содержания и эксплуатации источников ППВ регламентируются соглашениями о взаимодействии и (или) договорами.

5.2. Для своевременного решения вопросов по использованию источников ППВ для целей пожаротушения силами ФГКУ «7 отряд ФПС по Челябинской области» и обеспечения максимальной водоотдачи сетей, администрация Увельского муниципального района, абонент или организация разрабатывает план или инструкцию взаимодействия, учитывающие конкретные местные условия.

5.3. Силы ФГКУ «7 отряд ФПС по Челябинской области» осуществляют проезд на территорию предприятий и организаций (за исключением режимных) для заправки водой в целях тушения пожаров в порядке, установленном федеральным законодательством и законодательством Челябинской области, для контроля состояния источников ППВ - в соответствии с заключенными соглашениями о взаимодействии.

Приложение№2
к постановлению администрации
Увельского муниципального района
от _____№_____

ПЕРЕЧЕНЬ
пожарных водоёмов и пожарных гидрантов на территории Увельского муниципального района, используемых для забора воды в целях пожаротушения

Увельское сельское поселение					
№ п/п	Вид ППВ	Адрес (привязка к местности), принадлежность	Вид неисправности	Возможность забора воды	Примечание.
п.Увельский					
1.	ПГ	ул. Пионерская 77 МУП Коммунальные услуги	исправен	Забор возможен	
2.	ПГ	ул. Кирова11 МУП Коммунальные услуги	исправен	Забор возможен	
3.	ПГ	ул. 40лет Победы 18 МУП Коммунальные услуги	исправен	Забор возможен	
4.	ПГ	ул.Энгельса,1 б напротив ЦРБ	исправен	Забор возможен	
5.	ПГ	Ул.Энгельса,1 ЦРБ (на территории)	исправен	Забор возможен	
6.	ПВ-75	30 лет ВЛКСМ 88 (АЗС №1).Агропромснаб	Исправен,	Забор возможен	
7.	ПВ150	ул. Пионерская 4 (на территории школы) школа№1	исправен	Забор возможен	
8.	ПК	ул. Ульяны Громовой,2 ДОУ №16 «Ромашка»	исправен	Заборвозможен	
9.	ПВ-50	ул. Кирова 1 ДК «Горняк»	исправен	Забор возможен	
10.	ПВ-50	ул.5-й Строй участок 70 ООО «Резерв»	исправен	Забор возможен	
11.	ПВ-50	ул. Железнодорожная 59 ООО «Ресурс «	исправен	Забор возможен	
12.	ПГ 1		исправен	Забор возможен	
13.	ПГ 2		исправен	Забор возможен	
14.	ПГ 3		исправен	Забор возможен	
15.	ПГ 1	«Экструзия» 3-й км. Автодороги Челябинск –Троицк-Увельский	исправен	Забор возможен	
16.	ПГ 2		отключен	Забор не возможен	
17.	ПГ 3		отключен	Забор не возможен	
18.	ПГ 4		исправен	Забор возможен	
19.	ПГ 5		исправен	Забор возможен	
20.	ПВ-150		исправен	Забор возможен	
21.	ПВ100	Котельная (около котельной) ЧРУ «Бугор» ул.40лет Победы,17	исправен	Забор возможен	
22.	ПВ100		исправен	Забор возможен	
23.	ПВ250		исправен	Забор возможен	
24.	ПВ25		исправен	Забор возможен	

25.	ПВ300	«Агропромснаб» ул. Сафонова ,2б	не полностью заполнен	Забор возможен	
26.	ПВ1000		исправен	Забор возможен	
27.	ПВ80	ул. Сафонова 10 ЗАО «Энергия +21»	исправен	Забор возможен	
28.	ПВ 5	ДРСУ ул. Тургенева,29	исправен	Забор возможен	
29.	ПВ30	ул. Тюленина 1 (на территории кот-ной) ООО теплоснаб	исправен	Забор возможен	
30.	ПВ150	ЗАО КХП «ЗЛАК» .Элеваторная 5	Нет крышки	Забор возможен	
31.	ПВ150		исправен	Забор возможен	
		ЗАО КХП «ЗЛАК» ул.Элеваторная 5	исправен	Забор возможен	
32.	ПГ 2		ремонт	Забор не возможен	
33.	ПГ 3		ремонт	Забор не возможен	
34.	ПГ 4		ремонт	Забор НЕ возможен	
35.	ПГ 5		ремонт	Забор не возможен	
36.	ПГ 6		ремонт	Забор не возможен	
37.	ПГ 7		ремонт	Забор не возможен	
38.	ПГ 8		ремонт	Забор не возможен	
39.	ПГ 9		ремонт	Забор не возможен	
40.	ПГ 10		ремонт	Забор не возможен	
41.	ПГ 11		ремонт	Забор не возможен	
42.	ПГ 12		ремонт	Забор не возможен	
43.	ПГ 13		ремонт	Забор не возможен	
44.	ПГ 14		исправен	Забор возможен	
45.	ПГ 15		ремонт	Забор не возможен	
46.	ПГ 17		исправен	Забор возможен	
47.	ПК		исправен	Забор возможен	
48.	В/Н башня	Ветсанутильзавод ООО «Экологические корма и добавки	Плохой подъезд для тяжелой АЦ	Забор возможен	
49.	ПГ	ул.40 лет Победы,14 (ДОУ Журавушка) МУП Коммунальные услуги	Заменить крышку колодца	Забор возможен	
50.	ПВ-20	ул. Энергетиков 44 (садовая подстанция) РЭС	исправен	Забор возможен	
51.	ПВ45	ул. Тургенева 5а ЧРУ ПР./п. Восточная	исправен	Забор возможен	
52.	ПВ50	ул.40 лет Октября 42 (на территории) Агропромэнерго	Исправен, заменить табличку	Забор возможен	
53.	ПВ30	ул. Привокзальная, 8 (на территории) Центральная котельная	исправен	Забор возможен	
54.	В/Н башня	ул. Некрасова 1 Коммунальные услуги.	исправен	Забор возможен	
55.	ПГ	ул. Элеваторная 19	исправен	Забор возможен	

		ФОК, МУ «Бриз»			
56.	ПК	ул. Тюленина-1 (В котельной) МУП теплоснаб	исправен	Забор возможен	
57.	ПГ	ул. Советская 90	исправен	Забор возможен	
58.	ПГ	ул. Советская 62	исправен	Забор возможен	
59.	ПГ	ул.30 Лет ВЛКСМ 22	исправен	Забор возможен	
60.	ПГ	ул.30 Лет ВЛКСМ 4	исправен	Забор возможен	
61.	ПГ	ул. Пионерская 5	исправен	Забор возможен	
62.	ПГ	ул. Чкалова 2	исправен	Забор возможен	
63.	ПГ	ул. Чкалова 29	исправен	Забор возможен	
64.	ПГ	ул. Чкалова 55	исправен	Забор возможен	
65.	ПГ	ул. Щербакова 7	исправен	Забор возможен	
66.	ПГ	ул. Гастелло 23	исправен	Забор возможен	
67.	ПГ	ул. Гастелло 86	исправен	Забор возможен	
68.	ПВ 50	п. Лесное-2, ул. Лазурная, при въезде слева, Увельское СП	исправен	Забор возможен	
69	ПГ	ул.Увельская 6	исправен	Забор возможен	
		п. Мирный			
70	В/Н башня	котельная Коммунальные услуги	исправен	Забор возможен	
71	ПВ-50	ул.Мира 41, ДОУ	исправен	Забор возможен	
72	ПК	Территория ООО «Инма» Песочный карьер	исправен	Забор возможен (летом)	
73	е/водоём		исправен	Забор возможен (летом)	
		Ст. Упрун			
74	е/водоём	ул. Лесная,2 домов со стороны с. Песчаное	исправен	Забор возможен	
75	скважина	10 метров севернее дома №4	исправен	Забор возможен	
		Рождественское сельское поселение			
		с. Рождественка			
76	ПВ 50	откормочный цех ОАО Агрофирма «Ариант»	исправно	Забор возможен	
77	ПВ 50		исправно	Забор возможен	
78	ПВ50	ДОУ 22 ул. Мира 6	исправен	Забор возможен	
79	ПВ150	Совхозная 12 школа	исправен	Забор возможен	
80	ПВ50	ОАО Агрофирма «Калиновка» Ариант	Оборудовать подъезд	Забор возможен	
81	ПВ50		Оборудовать подъезд	Забор возможен	
82	ПВ50		исправен	Забор возможен	
83	В/Н башня	с. Рождественка на выезде в сторону д. Ключи	исправна	Забор возможен	
		с. Дуванкуль			
84	ПВ50	Молодёжная 7б (со стороны клуба) школа.	исправен	Забор возможен	
85	В/Н башня	ул. Быкова, 2е Возле котельной	исправна	Забор возможен	
86	Скважина	село Ключи с правой стороны от главной дороги, Рождественское ЖКХ	исправна	Забор возможен	
		д. Родионово			

87	скважина	При выезде с лева ул. Родионовская,21	исправна	Забор возможен	
Петровское сельское поселение					
с. Малое Шумаково					
88	Насос для забора воды	Станция очистки воды ул. Садовая,23	исправна	Забор возможен	
89	ПВ-50	ул. Садовая, 23а (на территории ООШ) школа	исправен	Забор возможен	
90	ПВ50		исправен	Забор возможен	
с. Петровка					
91	ПВ50	ул. Школьная 19 (на территории СОШ) школа	Не исправен.сгнил и внутренние перегородки	Забор не возможен	
92	ПВ50	ул. Юбилейная 7 (на территории) больница	Отсутствует информационно - указательная табличка	Забор возможен	
93	В/Н башня	ЖКХ Школьная 3а	исправен	Забор возможен	
94	ПГ-1	пер. Советский,10	Отсутствует информационно - указательная табличка	Забор возможен	
95	ПГ-2	ул. Юбилейная,20	Отсутствует информационно - указательная табличка, не работает сливное устройство	Забор возможен	
96	ПГ-3	ул. Юбилейная, 102	Отсутствует информационно - указательная табличка	Забор возможен	
97	Насос для забора воды	Станция очистки водыул. Ашинская,1	исправен	Забор возможен	
98	ПГ	(возле поста ДПК)	исправен	Забор возможен	
99	ПГ-1	ул.Новая,6	указатель отсутствует	Забор возможен	
100	ПГ-2	ул.Новая,9	указатель отсутствует	Забор возможен	
101	ПК	ул. Колхозная (скважина)	указатель отсутствует	Забор возможен	
Хуторское сельское поселение					
102	ПК	ул.Лесная напротив дома №3	указатель отсутствует	Забор возможен	
103	Скважина	За гусятником Хуторское ЖКХ	указатель отсутствует	Забор возможен	
104	е/водоём	Хуторка	указатель отсутствует	Забор возможен	
105	ПГ	ул. 8 Марта, (возле ДОУ)	указатель отсутствует	Забор возможен	
106	ПК	ул. Новая,13 (котельная)	указатель отсутствует	Забор возможен	
д. Вялково					

107	е/водоём	Южнее д. Вялково	указатель отсутствует	Забор возможен	
108	ПВ -60	с. Нехаево	отсутствует указательная табличка	Забор возможен	
109	е/водоём озеро	д. Гагарье	отсутствует указательная табличка	Забор возможен	
д. Марково					
110	Скважина	с. Марково (на въезде с левой стороны)	Отсутствует указательная табличка	Забор возможен	
Хомутининское сельское поселение					
с. Хомутинино					
111	ПГ 1	ул. Лесная,23	исправен	Забор возможен	
112	ПГ 2	ул. Лесная,30в	исправен	Забор возможен	
113	ПГ 3	ул. Уральская	исправен	Забор возможен	
114	ПГ 1	Санаторий УРАЛ	исправен	Забор возможен	
115	ПГ 2		исправен	Забор возможен	
116	ПГ 3		Исправен	Забор возможен	
117	ПГ 4		исправен	Забор возможен	
118	ПВ 500		исправен	Забор возможен	
119	ПГ	Лесное озеро	исправен	Забор возможен	
120	ПГ 2		исправен	Забор возможен	
121	ПК	Лесное озеро	исправен	Забор возможен	
122	ПК		исправен	Забор возможен	
123	ПК		исправен	Забор возможен	
124	ПГ1	СОЦ «Восход»	исправен	Забор возможен	
125	ПГ2		исправен	Забор возможен	
126	ПВ50	ул.Садовая лесхоз	исправен	Забор возможен	
127	ПВ 100	40 лет Победы,5а (на территории) МБОУ СОШ	исправен	Забор возможен	
д.Копанцево					
128	ПГ	ул. Набережная,27	исправен	Забор возможен	
Мордвиновское сельское поселение					
с. Мордвиновка					
129	В/Н башня	с. Мордвиновка (на въезде с левой стороны) Мордвиновское ЖКХ	исправен	Забор возможен	
130	е/водоём	с. Мордвиновка (на въезде с левой стороны)	исправен	Забор возможен летом	
Кичигинское сельское поселение					
с. Кичигино					
131	ПВ100	ул. Крылова 6 (на территории) Школа	заполнен не полностью	Забор возможен	
132	ПВ50	РМЗ (на территории)	исправен	Забор возможен	
133	ПВ50	РМЗ (на территории)	исправен	Забор возможен	
134	ПГ	ул. Мира 60 СЮТ «Юность»	Не исправен.размор ожен в зимний период	Забор не возможен	
135	В/Н башня	ул. Комсомольская33	исправен	Забор возможен	

		(возле ДОУ) ЖКХ			
136	ПВ30	ул. Комсомольская,31 возле ДОУ	исправен	Забор возможен	
137	ПВ30	ул. Комсомольская,31 приют	исправен	Забор возможен	
138	Пирс	ул. Набережная ЖКХ	исправен	Забор возможен в летнее время	
139	е/водоём	База отдыха «Лесная сказка»	исправен	Забор возможен в летнее время года	
140	ПВ 60	Ул. Крылова,23	исправен	Забор возможен	
п. Нагорный					
141	ПВ 100	ООО «Кварц» АЗС ул.Карьерная,2	исправен	Забор возможен	
142	ПК	ул.Мира, 11 Возле церкви	исправен	Забор возможен	
143	ПК	ул. Мира ,19	исправен	Забор возможен	
144	ПВ	ул. Советская ,11	исправен	Забор возможен	
145	ПВ20	ул. Центральная,10 (территория ДОУ)	исправен	Забор возможен	
146	ПК	ул. Центральная, 4	исправен	Забор возможен	
147	ПВ 54	Территория МТМ (рядом с котельной)	исправен	Забор возможен	
148	ПГ	ул. Станционная,63	Не исправен Стояк разморожен в зимний период	Забор не возможен	
149	ПГ	ул. Боровая,17	исправен	Забор возможен	
150	ПК	ул. Степная	исправен	Забор возможен	
Красносельское сельское поселение					
с. Красносельское					
151	ПВ50	ул. Островского 4 (на территории СОШ) школа	Отсутствуют подъездные пути, водоем не герметичен, не заполнен	Забор не возможен	
152	ПГ	ул.Победы 56	исправен	Забор возможен	
153	е/водоём река	с. Красносельское	исправен	Забор возможен летом	
154	В/Н башня	ул. Блюхера,10	исправен	Забор возможен	
155	ПК	ул.Газовиков	исправен	Забор возможен	
п. Михири					
156	В/Н башня	на выезде (с правой стороны)	исправна	Забор возможен	
п. Сухарыш					
157	В/Н башня	На выезде с левой стороны	исправна	Забор возможен	
Каменское сельское поселение					
п. Каменский					
158	ПВ50	ул.Советская,13 (на территория МКОУ Каменская СОШ)	водоем не герметичен. Водоем не заполнен, перекрытие водоема обрушено	Забор не возможен	
159	ПВ250	Котельная Каменское ЖКХ ул. Заводская,8	исправен	Забор возможен	
160	ПВ150	ЖБИ завод ул.Степная,2	исправен	Забор возможен	

161	В/Н башня	ЖБИ завод ул.Степная,2	рукав требует замены	Забор возможен	
162	Скважина	ул. Береговая, Каменское ЖКХ	Недостаточный уровень воды	Забор не возможен	
163	скважина	ул. Новая	Недостаточный уровень воды	Забор не возможен	
164	е/водоём река	По автодороге на завод ЖБИ, проезд через реку	Отсутствует указатель	Забор возможен	
165	ПК	ул. Заводская 8	демонтирован	Забор не возможен	
166	ПГ	ул. Больничная,8	исправен	Забор возможен	
167	ПГ	ул. Больничная,5	исправен	Забор возможен	
168	ПГ	ул. Заводская,3	исправен	Забор возможен	
169	ПГ	ул. 8 Марта,1	исправен	Забор возможен	
170	ПГ	ул. Заводская,8а	исправен	Забор возможен	
171	ПГ	ул. Набережная, 42	исправен	Забор возможен	
п. Берёзовка					
172	ПГ	Садовая 7 Каменское ЖКХ	исправен	Забор возможен	
173	ПГ	Садовая 1, (рядом с административным зданием Агрофирма «Южноуральская»), Каменское ЖКХ	исправен	Забор возможен	
п. Зелёный Лог					
174	скважина	(в конце деревни) ЖКХ Каменское	исправен	Забор возможен	
с.Кабанка					
175	скважина	с. Кабанка 100м. на восток от дома №23 ул.Набережная	исправна	Забор возможен	
176	е/водоём река	с. Кабанка 300м на Юг от села переезд через реку	Отсутствует указатель	Забор возможен	
п. Подгорный					
177	В/Н башня	ул.Степная (в конце улицы) ЖКХ Каменское	Отсутствует соединительная головка	Забор возможен	
Половинское сельское поселение					
с. Половинка					
178	В/Н башня	ООО «Песчаное»	исправен	Забор возможен	
179	ПВ-100	ООО «Спецпромсервис» г. Челябинска	исправен	Забор возможен	
с. Водопойка					
180	ПВ-50 (1)	ул. Западная 4 (на территории) СОШ	исправен	Забор возможен	
181	ПВ50 (2)	ул. Западная 4 (на территории) СОШ	Не герметичен,запо лнен не полностью	Забор возможен	
182	е/водоём	с. Водопойка	Нет таблички	Забор возможен летом	
п. Дружный					
183	скважина	Половинское ЖКХ (Рядом с фермой)	Неисправна,обре заны электропровода	Забор не возможен	
д. Луговая					
184	е/водоём река	д. Луговая	исправен	возможен	
д. Сосновка					
185	е/водоём река	д. Сосновка	исправен	Забор возможен летом	

всего водоисточников							
ВСЕГО	ПГ	ПВ	Е/ВОДОЁМОВ	СКВАЖИН	ПК	В/БАШНИ	промсооружения
185	73	56	13+1	10	16	14	2

Не исправные водоисточники							
ВСЕГО	ПГ	ПВ	Е/ВОДОЁМОВ	СКВАЖИН	ПК	В/БАШНИ	промсооружения
24	17	3	-	3	1	-	-